DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. juli 2026 til kl. 08:00 den 30. juli 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:19	Digevej	Brandalarm	Mindre brand i telefon, slukket i en spand vand. Ventileret værelset og overdraget til personalet.
08:28	Nørregade	Eftersyn	Eftersyn for røg i gaden. Røgen skyldes røgnedslag fra optænding af brændeovn.
09:15	Greve Alle	Bygningsbrand	Ild i buskads og grantræ, slukket med et HT-rør.
09:20	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
09:25	Hvidkildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
09:45	Naverland	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
09:54	Billedvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:42	Toldbodgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:09	Enghavevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
14:24	Livornovej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
15:03	Brabrandvej	Brandalarm	Detektor udløst på grund af røg fra ventilator. Udluftet og overdraget.
15:52	Jagtvej	Færdselsuheld	Opsamlet oliespild på vejbane.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. juli 2026 til kl. 08:00 den 30. juli 2026

16:26	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
17:15	Rødovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:30	Holsteinsgade	Bygningsbrand	Slukket mindre brand i køkken. Lækage på gasinstallationen. Lukket for gassen, ventileret lejligheden og overdraget til forsyningsselskab.
19:00	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:19	Solkrogen	Ild i skraldespand	Røg fra skraldespand. Foretaget eftersyn og efterslukning.
19:36	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:40	Herstedøstervej	Assistance	Assistance til akutberedskabet.
22:46	Holsteinsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra stearinlys.
23:49	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:08	Kindebjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
01:49	Reberbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:39	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
06:54	Arni Magnussons Gade	Gaslugt	Eftersyn for gaslugt i bygning. Foretaget eftersyn og måling, ikke behov for beredskabet.
06:56	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. juli 2026 til kl. 08:00 den 30. juli 2026

07:09	Trippendalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
07:24	Herninggade	First Responder	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
07:49	Trippendalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.