

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. august 2026 til kl. 08:00 den 20. august 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:14	Ågerupvej	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
08:30	Helgesvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:46	Birke Alle	Gasledningsbrud	Overgarvet gasledning i det fri, sikring af skadested. Overdraget skadestedet til forsyningsselskab.
09:09	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
10:16	Kattegatvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:43	Rådmandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
10:44	Skolevej	Naturbrand	Gløder i skovbund efter bål. Skovbunden løftet med skovl og vædet med to stk. Vandslukkere.
11:02	Landskronagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:18	Philip De Langes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. august 2026 til kl. 08:00 den 20. august 2026

12:02	Strandgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:47	Frederikskaj	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
12:50	Molestien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:58	Helgesvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:17	Fortvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:35	Frederiksborggade	First Responder	First Responder.
15:05	Dampfærgevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
16:46	Mjølnerparken	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
19:27	Dexter Gordons Vej	Færdselsuheld	Ikke behov for beredskabet, overdraget skadestedet til politiet.
21:46	Sluseholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. august 2026 til kl. 08:00 den 20. august 2026

22:19	Rådmandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
00:02	Rolighedsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:45	Dortheavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:05	Rosenlyparken	Bygningsbrand	Assistance til nabo beredskab.
07:32	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.