

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. september 2026 til kl. 08:00 den 27. september 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
09:51	Kildeager	Gaslugt	Blind alarm.
09:59	Bryggergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:44	Pilestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:49	Tølløsevej	Assistance	Assistance til akutberedskabet.
14:27	Carl Jacobsens Vej	Springpude	Assistance til Politiet.
14:29	Raffinaderivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
14:47	Fadet	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med håndslukker.
15:10	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:54	Ørestads Boulevard	Færdselsuheld	Trafikulykke med 1 personbil impliceret. Sikring af skadestedet og rydning af kørebanen.
16:02	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på uden at have frakoblet gruppen.
16:47	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
17:38	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
17:52	Holmbladsgade	Færdselsuheld	Trafikulykke med 2 personbiler impliceret. Sikring af skadestedet og rydning af kørebanen.
18:14	Brøndby Stadion	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. september 2026 til kl. 08:00 den 27. september 2026

18:30	Gammeltoftsgade	First Responder	First Responder.
19:50	Bodenhoffs Plads	Ild i container	Røgudvikling fra underjordisk tekstil container, slukket med vand tilsat skum.
20:53	Toldbodgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
21:11	Amager Landevej	Bygningsbrand	Assistance til naboberedskab.
22:19	Banegårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:29	Åboulevard	Ild i container	Ild i papcontainer i baggården op af et træskur, slukket med et HT-rør.
22:50	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
01:18	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:38	Scandiagade	Færdselsuheld	Trafikulykke med 1 personbil impliceret. Sikring af skadestedet og rydning af kørebanen.
01:47	Århusgade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med et HT-rør.
03:37	Ruten	Ild i bil	Ild i 3 biler og affaldscontainer, slukket med CAFS & to HT-rør.
05:19	Flæsketorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:58	Nordvangs Alle	Eftersyn	Ild i vaskemaskine, slukket med et HT-rør. Ventileret og overdraget til skadeservicefirma.
07:37	Stamholmen	Ild i bil	Ild i bil, slukket med et HT-rør.