

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. september 2026 til kl. 08:00 den 29. september 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
09:24	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
09:57	Ved Bellahøj Syd	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:13	Carl Jacobsens Vej	Eftersyn	Ild i person slukket inden beredskabets ankomst. En tilskadekommen overdraget til akutberedskabet. Skadested overdraget til politiet.
11:42	Marthagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:13	Danneskiold-Samsøes Allé	Eftersyn	Brud på vandrør, aflukket og overdraget til kontaktpersonen.
12:19	Thorvaldsensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:19	Amagerbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:00	Søndre Mellemvej	Bygningsbrand	Assistance til Roskilde brandvæsen med skæreslukker og fire snake.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. september 2026 til kl. 08:00 den 29. september 2026

14:15	Støberigade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:48	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
15:10	Slotsherrensvej	Færdselsuheld	Sikring af skadested og oprydning af vejbaner. Overdraget skadested til politiet.
16:11	Langebrogade	Mindre forurening	Mindre oliefilm på vand. Dokumenteret og overdraget til relevante myndigheder.
16:50	Skindergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:52	Ringergården	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:59	Sundparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:04	Frederiksberg Runddel	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:26	Brøndbyøster Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:55	Bymuren	Bygningsbrand	Røg fra tørkogt gryde. Slukket og ventileret bolig. Overdraget skadested til politiet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. september 2026 til kl. 08:00 den 29. september 2026

18:42	Risbjergvej	Brandalarm	Reel alarm, idet melder var aktiveret grundet røg fra ovn. Ventilert og overdraget til Hvidovre vagten.
19:59	Enghave Plads	Færdselsuheld	Personbil og motorcykel involveret. Sikring af skadested og oprydning af vejbaner. Overdraget en tilskadekommet til akutberedskabet og overdraget skadested til politiet
21:02	Ragnhildgade	Eftersyn	Mindre brand på værelse, slukket ved beredskabets ankomst. Ventilert lejlighed og opgang.
21:54	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:07	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:44	Sluseholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:31	Sundholmsvej	Naturbrand	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
03:25	Islevhusvej	Færdselsuheld	Personbil påkørt lysmast. Sikring af skadested og oprydning af vejbaner. Overdraget skadested til politi og forsyningsselskab.
03:52	Grundtvigsvej	Eftersyn	Utæt vandrør på toilet, beredskabet lukket for vandtilførsel.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. september 2026 til kl. 08:00 den 29. september 2026

07:58

Grønjordsvej

Brandalarm

Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.