

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. oktober 2026 til kl. 08:00 den 6. oktober 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
08:30	Natalie Zahles Vej	Brandalarm	Ild i ovn, slukket af personale inden beredskabets ankomst.
10:14	Lille Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:53	Panumsvej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
11:33	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
11:35	Molestien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:24	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
13:55	Folke Bernadottes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra rengøringsarbejde tæt på detektoren.
14:09	Sjællandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:37	Klintholmvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:25	Thorupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:47	Husum Station	Personpåkørsel	Assistance til akutberedskabet i forbindelse med personpåkørsel.
19:51	Stamholmen	Elevatorstop	Elevatorstop i forbindelse med strømafbrydelse. 1 person hjulpet ud af elevator.
21:46	Jyllandsvej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. oktober 2026 til kl. 08:00 den 6. oktober 2026

22:15	Ryparken	Eftersyn	Mindre kortslutning pga. vandskade. Fjerne dæksel fra kontakt så vandet ikke kan komme i kontakt med ledningerne og overdraget til beboer.
22:59	Åboulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:00	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
01:36	Hvidsværmervej	Eftersyn	Eftersyn på grund af glemt mad i ovn. Ikke behov for beredskabet.
01:50	Motorring 3	Færdselsuheld	Trafikulykke med 1 personbil impliceret. Sikring af skadestedet og rydning af kørebanen.
04:51	Z-vej	Bygningsbrand	Ild i affaldssorteringsanlæg og maskiner i større hal. Længerevarende slukningsarbejde og ventilering.
07:26	Sturlasgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
07:42	Gammel Kongevej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.