

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. oktober 2026 til kl. 08:00 den 7. oktober 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
09:24	Z-Vej	Eftersyn	Mindre brand slukket.
09:29	Ny Østergade	First Responder	Udrykningen aflyst inden ankomst.
09:54	Bibliotekstorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
10:11	Amerika Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
10:12	Fuglebakkevej	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden ankomst.
10:21	Frederiksborggade	Ild i skraldespand	Brand i skraldespand, slukket ved beredskabets ankomst.
10:35	Borups Allé	First Responder	First Responder.
10:40	Rymarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:09	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:11	Store Kannikestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:16	Abildager	First Responder	Udrykningen aflyst inden ankomst.
13:16	Store Kannikestræde	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
13:27	Store Kannikestræde	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. oktober 2026 til kl. 08:00 den 7. oktober 2026

13:34	Christian Winthers Vej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
14:03	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:30	Øster Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
17:21	Købmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:27	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
18:21	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
19:07	Orient Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
19:44	Rådmandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:55	Tietgensgade	Ammoniakudslip	Udløst ammoniakalarm ved indgang til fjernkølecentralen. Eftersyn foretaget uden noget at bemærke.
20:03	Guldbergs Have	Gaslugt	Eftersyn og udluftning foretaget. Intet at bemærke.
20:06	Fortvej	Ild i skraldespand	Mindre bål slukket før beredskabets ankomst.
21:11	Sundbygårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. oktober 2026 til kl. 08:00 den 7. oktober 2026

21:47	Magistervej	Eftersyn	Mindre brand på bålplads. Efterslukkert med et HT-rør.
22:25	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
00:25	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
02:14	Sundparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:31	Vanløse Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:03	Hannemanns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.