

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. oktober 2026 til kl. 08:00 den 11. oktober 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:44	Industriholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
09:28	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
12:27	C.F. Møllers Allé	Bygningsbrand	Ingen bygningsbrand, men tale om røg i forbindelse med madlavning.
13:01	Catherine Boothsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:23	Sydhavns Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
14:05	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:19	Kongelundsvej	Færdselsuheld	To parter impliceret i et færdselsuheld, ingen tilskadekomst. Assisteret med sikring og oprydning af skadestedet.
15:52	Palægade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
15:58	Holmbladsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:21	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:41	Sundparken	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. oktober 2026 til kl. 08:00 den 11. oktober 2026

18:14	Rådmandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:16	Heilsgade	First Responder	First Responder.
19:47	Inge Lehmanns Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:04	Krystalgade	Brandalarm	Reel alarm, brand i forbindelse med madlavning. Slukket inden beredskabets ankomst.
20:25	Holmbladsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:55	Julius Andersens Vej	Eftersyn	Assistance til politiet.
22:08	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:16	Vestgavl	Assistance	Vandskade i bygning, standset for spildet. Overdraget skadestedet til vvs og vicevært.
23:50	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:44	Lyngbyvej	Eftersyn	Brand i skur, slukket med et HT-rør.
00:56	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. oktober 2026 til kl. 08:00 den 11. oktober 2026

