

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. oktober 2026 til kl. 08:00 den 15. oktober 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
09:11	Norasvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
09:13	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:15	Henrik Pontoppidans Vej	Brandalarm	ABA udløst af ild i skraldespand. Branden slukket af personalet ved ankomst. Eftersyn foretaget.
10:26	Elementfabrikken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:48	Bredager	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:01	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:41	Borgergade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. oktober 2026 til kl. 08:00 den 15. oktober 2026

13:01	Dyrlægevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:32	Øster Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:50	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:20	Hillerødgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
14:26	Urmagerstien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:52	Jyllingevej	Gasledningsbrud	Sikring af skadested efter overgravet gasledning. Forsyningsselskab afklemte gasledning. Skadestedet overdraget til forsyningsselskabet.
15:04	Gothersgade	Eftersyn	Mindre røg fra batteri i det fri. Eftersyn foretaget.
15:11	Hillerødgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
16:36	Sønderjyllands Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. oktober 2026 til kl. 08:00 den 15. oktober 2026

18:28	Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket ved ankomst.
18:56	Stenager	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand i det fri, slukket med et HT-rør.
19:17	Jershøj	First Responder	First Responder.
19:25	Rådmandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:06	Frederiksborggade	Eftersyn	Varmeudvikling fra teknik skab. Intet at bemærke ved brandvæsenets ankomst.
21:20	Enghavevej	Eftersyn	Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
21:25	Vestergade	First Responder	First Responder.
22:04	Roskildevej	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
22:37	Rådhusparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. oktober 2026 til kl. 08:00 den 15. oktober 2026

23:38	Tagensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
01:19	Kraftværksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:28	Ørestads Boulevard	Assistance	Vandskade i lejlighed, spredt sig til flere lejligheder. Intet for beredskabet. Bestyrelsen og VVS firma overtog skadested.
06:40	Holbækmotorvejen	Færdselsuheld	Færdselsuheld mellem to varevogne. Sikring af skadested og oprydning.
07:05	Herstedvang	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
07:47	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret grundet håndværkeres arbejde.
07:55	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
07:58	Grønløkkevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.