

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. oktober 2026 til kl. 08:00 den 23. oktober 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:19	Tartinisvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:31	Kongedybet	Redning	Person hjulpet fri af affaldscontainer og overdraget til regionen.
08:37	Sognevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:12	Kompagnistræde	Eftersyn	Åben brandhane lukket og frostsikret.
09:14	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
09:37	Kay Fiskers Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
10:18	Egelundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:00	Danneskiold-Samsøes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
11:34	Hvidkildevej	First Responder	First Responder.
12:27	Lyrskovgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
12:33	Jagtvej	Eftersyn	Røglugt i opgang. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
13:03	Metrovej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. oktober 2026 til kl. 08:00 den 23. oktober 2026

13:53	Else Sørensens Vej	Ild i udsivende gas	Brand i gasflasker på byggeplads. Foretaget køling samt lukning af ventiler. Kontrolleret for utætheder samt varmepåvirkning, intet at bemærke. Skadested sikret og overdraget til politiet.
13:59	Refshalevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:04	Valhøjs Alle	Bygningsbrand	Blind alarm, idet den observerede og anmeldte røg formentlig var fra grilning på en terrasse. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
16:58	Drejervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:17	Bredgade	Brandalarm	Mindre brand i håndklæder slukket ved beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget.
17:17	Slotsherrens Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:37	Kilevej	Eftersyn	Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
18:24	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:56	Siljangade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:29	Sundholmsvej	Eftersyn	Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
20:29	Store Kannikestræde	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
21:05	Kenny Drews Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:06	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. oktober 2026 til kl. 08:00 den 23. oktober 2026

23:48	Smedeland	Ild i lastbil/bus	Brand i parkeret sættevogn, slukket med et HT-rør. Skadestedet sikret.
01:30	Knudsbølvej	First Responder	First Responder.
01:45	Slangerupgade	First Responder	First Responder.
02:57	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
07:11	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.