

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. oktober 2026 til kl. 08:00 den 24. oktober 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:39	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
09:01	Lergravsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:19	Vester Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:11	Godthåbsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
10:21	Strandgade	Bygningsbrand	Røg fra tag viste sig at være damp fra udluftningsrør i taget, som kommer fra et tekstilværksted i stueetagen.
10:46	Göteborg Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:15	Bag Elefanterne	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
12:10	Sluseholmen	Brandalarm	Falsk alarm af anden årsag.
12:14	Erhvervsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. oktober 2026 til kl. 08:00 den 24. oktober 2026

12:48	Sigynsgade	Assistance	Assistance med drejestige til dyreredning.
14:19	Sjællandsbroen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:23	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:07	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
16:13	Frydenhøjstien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
16:14	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
17:56	Kong Georgs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:48	Raffinaderivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
20:20	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:15	Merløsevej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. oktober 2026 til kl. 08:00 den 24. oktober 2026

23:24	Tomsgårdsvej	Eftersyn	Eftersyn for aktiveret røgalarm. Eftersyn foretaget, intet for beredskabet.
00:00	Hedemarksvej	Ild i container	Ild i nedgravet container på P-plads, slukket med et HT-rør.
00:17	Sankt Hans Gade	Naturbrand	Slukket ind i byggeaffald med et HT-rør.
01:25	Reberbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:47	Kastellet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:51	Gammel Kongevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:43	Dover Passage	Eftersyn	Utilsigtet aktivering af mekanisk røgventilation medførte kraftig tryksætning af opgange, hvilket forhindrede beboere i at åbne deres hoveddør.
07:32	Solbjerg Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.