

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. oktober 2026 til kl. 08:00 den 26. oktober 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:20	Jernbanevej	Assistance	Mindre bytræ væltet og ramt bil. Træ skåret i stykker og fjernet.
08:30	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:34	Ndr Dragørvej	Assistance	Væltet træ på kørebane. Træ skåret i stykker og fjernet.
10:01	Roskildevej	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
10:58	Nørrebrogade	Eftersyn	Brandalarm hylder. Intet at bemærke.
11:04	Korsdalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:43	Bakken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:55	Julius Andersens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
13:05	Istedgade	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktivet på grund af brand på et bord. Slukket af personalet, såvel som at de har påbegyndt udluftning. Inden beredskabets ankomst.
13:26	Rued Langgaards Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
14:04	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:47	Magistervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
15:12	Gammel Kalkbrænderi Vej	Gaslugt	Gaslugt i bygning, fortaget efter syn og målinger. Intet at bemærke.
16:47	Vester Voldgade / Vestergade	Ild i skraldespand	Brand i skraldespand. Slukket med et HT-rør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. oktober 2026 til kl. 08:00 den 26. oktober 2026

17:47	Frederiksberg Bredegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:13	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:54	Reventlowsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
19:21	Ekvipagemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:42	Thorvaldsensvej	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktivet på grund af, mindre brand i ovn i fysiklokale. Bygning ventileret. Skadestedet overdraget til kontaktperson.
20:57	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
21:31	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:50	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:04	Gyldenløvesgade	Færdselsuheld	Mindre færdselsuheld mellem bil og motorcykel. Skadestedet sikret og vragdele fjernet fra kørebanen. Skadestedet overdraget til politiet.
22:27	Gammelager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:53	Vestergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.
05:08	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:34	Hvidovre Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
06:31	Helgolandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. oktober 2026 til kl. 08:00 den 26. oktober 2026

--