

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. oktober 2026 til kl. 08:00 den 28. oktober 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:16	Læhegnet	Færdselsuheld	Trafikulykke med bil på siden. Ingen fastklemte, tre personer tilset og overdraget til akutberedskabet. Oprydning på foretaget.
09:23	Else Alfelts Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
10:14	Hyskenstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:17	Nordstjernevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
10:27	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:47	Åboulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra rengøringsarbejde tæt på detektoren.
10:50	Jernbane Allé	Eftersyn	Personbil påkørt mur. Muren eftersat for fare for sammenstyrtning. Skadestedet er overdraget til politiet.
10:55	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. oktober 2026 til kl. 08:00 den 28. oktober 2026

11:12	Hanens Kvt	First Responder	First Responder.
11:33	Park Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:36	Landemærket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:47	Henrik Pontoppidans Vej	Brandalarm	Mindre brand i skraldespand, slukket ved ankomst. Ventilation foretaget.
12:49	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:25	Peter Vedels Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:35	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:54	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
14:16	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
14:57	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. oktober 2026 til kl. 08:00 den 28. oktober 2026

17:03	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:21	Postholdervej	Eftersyn	Brandmelder aktiveret hos borger. Eftersyn foretaget, lokale ventileret grundet røg fra madlavning.
19:18	Øster Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:52	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret grundet håndværkeres arbejde. Anlægget er reetableret.
22:06	Halmtorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
00:25	Østergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:52	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:23	Østerbrogade	First Responder	First Responder.
06:29	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.