

BILAG 2 OVERSIGT OVER, HVORNÅR DER KRÆVES EN TILLADELSE FOR brandfarlige og brændbare væsker¹

	Der kræves ikke tilladelse	Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) giver tilladelse	Beredskabsstyrelsen angiver vilkår
Produktionsafsnit			
≤ 10.000 liter ¹		X	
> 10.000 liter		X	X
Lagerafsnit med emballage på højst 450 liter			
≤ 800 OE efter standardbestemmelserne	X		
≤ 800 OE ikke efter standardbestemmelserne			X
800 OE < lagerafsnit i bygning ≤ 10.000 OE		X	
Indendørs lagerafsnit >10.000 OE		X	X
Oplag af brandfarlige væsker i butikker i bygninger med flere etager eller i butikker, som ikke udgør selv- stændige brandsektioner (3.2.2)		X	
800 OE < lagersnit i det fri ≤ 100.000 O.E.		X	
Lagerafsnit i det fri > 100.000 O.E.		X	X

¹ Vejledning om brandfarlige og brændbare væsker, 1. november 2020, Sagsnr.: 2020/003168

Lagerafsnit med emballage større end 450 liter og tanke			
Lagerafsnit i bygning ≤ 10.000 OE ²		X	
Lagerafsnit i bygning > 10.000 OE		X	X
Lagerafsnit i det fri ≤ 100.000 OE ²		X	
Lagerafsnit i det fri > 100.000 OE		X	X
Lagerafsnit med væsker af klasse I og II i jorddække-de tanke		X	
Lagerafsnit med væsker af klasse IV ≤ 1.000 OE	X	X	
Lagerafsnit med væsker af klasse IV > 1.000 OE		X	
Påfyldning af tanke (4.10), salgs-, forbrugs- og depot-tankanlæg (4.12 og 4.13) ved lagerafsnit i det fri med højst 100.000 OE (4.2.7 b)		X	
Påfyldning af tanke (4.10), salgs-, forbrugs- og depot-tankanlæg (4.12 og 4.13) ved lagerafsnit med væsker af klasse I og II i jorddækkede tanke (4.2.7 c)		X	
Påfyldning af tanke (4.10), salgs-, forbrugs- og depot-tankanlæg (4.12 og 4.13) ved lagerafsnit i det fri med mere end 100.000 OE (4.2.9)		X	X

Lagerafsnit med højst 50 OE af klasse III-væsker i indendørs eller overjordiske tanke af andet materiale end metal efter forskrifterne (4.2.4 og 4.2.5)	X		
Lagerafsnit med mere end 50 OE af klasse III-væsker i indendørs eller overjordiske tanke af andet materiale end metal (4.2.6)			X
Oplag med en stablingshøjde på over 3 m (1.3.7)		X	X

Tabel 1 ¹ Visse mindre produktionsafsnit kræver dog ikke en tilladelse. Der henvises til punkt 2.1.3 i forskrifterne.

Opmærksomheden henledes på, at små autolakerier ikke er nævnt i punkt 2.1.3 i forskrifterne, og etablering af disse derfor kræver tilladelse.

² Visse mindre lagerafsnit kræver dog ikke en tilladelse. Der henvises til punkt 4.1.2 i forskrifterne.