DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. november 2026 til kl. 08:00 den 5. november 2026

Klokke-slæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:39	Nyvej	Mindre forurening	Mindre spild af syre i et fællesvaskeri. Spildet blev opsamlet med absorberingsklude og absodan.
08:54	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:32	Rued Langgaards Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet linjedetektor aktiveret grundet liftarbejde.
09:33	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
10:08	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:24	Priorvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:42	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
10:57	Frederiksholms Kanal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:14	Smørumvej	First Responder	First Responder.
11:34	Nebraskavej	Gasledningsbrud	Gasudslip fra overgravet gasledning. Sikret skadestedet og overdraget til forsyningsselskab.
11:57	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
12:05	Gamle Landevej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
12:13	Nyelandsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.

DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. november 2026 til kl. 08:00 den 5. november 2026

12:22	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:36	Farvergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:03	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:05	Frederiksberggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel.
14:44	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
15:04	Leopardvej	Gasledningsbrud	Gasudslip fra overgravet gasledning. Sikret skadestedet og overdraget til forsyningsselskab.
15:40	Hammerichsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:40	Dalgas Boulevard	Ild i skraldespand	Ikke behov for beredskabet.
16:08	K.M. Klausens Gade	Eftersyn	Falsk alarm. Ikke behov for beredskabet.
16:48	Jyllingevej	Redning	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
16:59	Helsinkigade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:06	Ydunsgade	Bygningsbrand	Melding om røg på trappe. Foretaget eftersyn, røg fra madlavning.
17:36	Frederiksberg Allé	Brandalarm	Detektor udløst på grund af mindre brand i batteri fra mobiltelefon.
20:23	Kirsebærhaven	Eftersyn	Eftersyn på grund af røglugt. Eftersyn foretaget, ikke behov for beredskabet.
21:41	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. november 2026 til kl. 08:00 den 5. november 2026

23:39	Spanteloftvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:38	Hvissingevej	Eftersyn	Eftersyn på grund af aktiv røgalarm i opgang. Ikke behov for beredskabet.