DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. november 2026 til kl. 08:00 den 6. november 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:06	Holsbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:24	Julius Thomsens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:51	Kastellet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:11	Hovmestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:18	Nørregade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:18	Rued Langgaards Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
12:23	Randbølvej	Brandalarm	Brand i skraldespand på toilet, slukket før beredskabets ankomst. Udluftning foretaget og skadestedet overdraget til politiet.
12:33	Livornovej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
12:55	Carsten Niebuhrs Gade	Redning	Lækage fra defekt vandledning under tag, sikring af værdier og lukning samt tømning af vand i system/ledningsnet.
13:12	Lille Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:44	Jagtvej	Brandalarm	Falsk alarm af anden årsag.
15:02	Else Sørensens Vej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. november 2026 til kl. 08:00 den 6. november 2026

15:31	Arsenalvej	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
16:10	Bellahøjvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:15	Molestien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:33	Ravnsborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:09	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:14	Tybjergparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:35	Mørk Hansens Vej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
17:37	MTV N Motorring	Færdselsuheld	Færdselsuheld med 6 biler. 3 personer overdraget til akutberedskabet. Oprydning foretaget og skadestedet sikret og overdraget til politiet.
17:37	MTV S Motorring	Færdselsuheld	Færdselsuheld med 2 biler. 2 personer overdraget til akutberedskabet. Oprydning foretaget og skadestedet sikret og overdraget til politiet.
18:23	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:35	Tavlestien	Færdselsuheld	Færdselsuheld med 5 køretøjer. 3 personer overdraget til akutberedskabet. Oprydning foretaget og skadestedet sikret og overdraget til politiet og vejdirektoratet.
18:46	Kirkebjerg Parkvej	Bygningsbrand	Brand i rum på 1. sal i tom kontorbygning. Branden slukket og udluftning foretaget. Skadestedet overdraget til politiet og skadeservice.
19:52	Strandholms Alle	First Responder	First Responder.

DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. november 2026 til kl. 08:00 den 6. november 2026

21:17	Præstekærvej	Eftersyn	Eftersyn foretaget grundet røg fra varm keramikovn, intet af beredskabsmæssig interesse.
23:14	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:38	Frederikssundsvej	Bygningsbrand	Mindre brand i kebabshop. Brand slukket med et HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet og skade-service.
23:52	Niels Ebbesens Vej	Eftersyn	Eftersyn for røglugt i opgang. Fortaget eftersyn på alle etager, intet at bemærke.
23:59	Peter Bangs Vej	Bygningsbrand	Mindre brand i sofa/seng slukket med et HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet og skadeservice.
00:11	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
06:37	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Røg fra ovn. Udluftning foretaget.