DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. november 2026 til kl. 08:00 den 7. november 2026

Klokke-slæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
09:25	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:34	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
11:57	Anker Heegaards Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:56	Åboulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:01	Nygårdsvej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
14:34	Drogdensgade	First Responder	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
14:50	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Ild i skraldespand på værelse, slukket før beredskabets ankomst.
14:53	Borgervænget	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:09	Vedbyholm	Ild i bil	Røg fra bil under kørsel på grund på oliespild. Udlagt absodan og overdraget til politiet.
17:04	Banegårdsvej	Bygningsbrand	Ild i byggeaffald, slukket med et HT-rør.
18:24	Strandlodsvej	First Responder	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
18:36	Landemærket	First Responder	First Responder.
19:20	Bragesgade	Ild i skraldespand	Ild i affaldscontainer, slukket med et HT-rør.

DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. november 2026 til kl. 08:00 den 7. november 2026

19:58	Erhvervsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:16	Finderupvej	Naturbrand	Ild i græsbunke, slukket med et HT-rør.
22:18	Grustoften	Eftersyn	Ild i tagkonstruktion, slukket med et HT-rør. Overdraget til skadeservice.
00:15	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:24	Gothersgade	Brandalarm	Detektor aktiveret på grund af røg fra kompressor.
02:22	Universitetsparken	Ild i skraldespand	Falsk alarm. Ikke behov for beredskabet.
02:27	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
02:58	Hammershøis Kaj	Drukneulykke	Person oppe af vandet før beredskabets ankomst, overdraget til akutberedskabet.
03:24	Rådmandsgade	Ild i container	Ild i skraldeskur, slukket med to HT-rør.
07:14	Kongelundsvej	First Responder	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
07:31	Borgergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra bad.