DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. november 2026 til kl. 08:00 den 8. november 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
10:02	Katrinedalsvej	Eftersyn	Eftersyn foretaget, beboer overdraget til akutberedskabet. Skadestedet overdraget til politiet.
10:23	Halmtorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
10:38	Valbyholm	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
12:02	Kalkager	First Responder	First Responder
13:48	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:08	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:03	Engdals Allé	Naturbrand	Brand i træ slukket med et HT-rør.
15:13	Stamholmen	Færdselsuheld	Beredskabet aflyst inden ankomst.
15:56	Birketinget	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:24	Skelbækgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:30	Rovsingsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:43	Vognporten	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktivet på grund af brand der var slukket ved Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, skadestedet overdraget til politiet.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. november 2026 til kl. 08:00 den 8. november 2026

17:31	Tuelandsvej	Skorstensbrand	Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
18:25	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
20:17	Fadet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:41	Rebslagervej	Ild i container	Brand i affald skur slukket med et C-rør.
22:03	Reberbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
23:45	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
05:05	Frederikssundsvej	Bygningsbrand	Mindre brand slukket ved ankomst. Eftersyn foretaget, skadestedet overdraget til politiet.