DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. november 2026 til kl. 08:00 den 2. november 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
09:37	Horsevænget	Ild i container	Brand i skraldespand. Slukket med et HT-rør.
09:59	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
10:07	Classensgade	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet gas. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
10:39	Tranehavegård	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
12:48	Brunevang	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet benzin. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
14:01	Valbygårdsvej	Eftersyn	Mindre ildløs i gryde brand i gryde. Slukket ved beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget.
14:11	Hillerødgade	First Responder	First Responder.
14:49	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
16:03	Korsgade	First Responder	First Responder.
16:30	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:16	Thorsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:06	Øster Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:30	Højdevej	Eftersyn	Mindre brand i vaskemaskine. Slukket inden beredskabets ankomst. Ventilering af fortrappe og bag-trappe.

DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. november 2026 til kl. 08:00 den 2. november 2026

19:16	Øster Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:00	Ryesgade	Bygningsbrand	Mindre brand i skraldespand på plejehjem. Branden slukket ved beredskabets ankomst. En person overdraget til akutberedskabet. Skadestedet overdraget til skadeservice.
20:27	Mitchellsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
21:39	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
22:07	Tybjergparken	Ild i bil	Brand i syv biler. Branden slukket med B/C-udlægning. Skadestedet sikret og overdraget til politiet.
00:06	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
03:14	Ulsøparken	Eftersyn	Mindre brand i papir i kælder. Slukket ved beredskabets ankomst.
05:20	Nelson Mandelas Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:54	Sandbækvej	Færdselsuheld	To biler kørt sammen. Skadestedet sikret og overdraget til politiet.
06:23	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:22	Valdemar Hansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:25	Frederiksberg Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.