DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. november 2026 til kl. 08:00 den 11. november 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
10:30	Strandgang	Eftersyn	Overgravet elledning overdraget til teknikere.
10:51	Vigerslev Allé	Færdselsuheld	To personbiler involveret. Sikring af skadested og rydning af vejbaner. Skadested overdraget til politiet.
11:13	Mariendalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:37	Forchhammersvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:50	Frederiksberggade	Bygningsbrand	Mindre brand i gulvkonstruktion. Opskåret og slukket med et HT-rør. Overdragets skadested til politiet.
12:23	Farvergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
12:35	Østerfælled Torv	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
13:04	Lyngbyvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. november 2026 til kl. 08:00 den 11. november 2026

13:24	Kvæsthusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
15:00	Bibliotekvej	Ild i bil	Pulver fra pulverslukker tolket som brand. Overdraget til politiet.
15:01	Siljangade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:15	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:47	Christians Brygge	Bygningsbrand	ABA varsling i bygning aktiveret. Ingen røgudvikling ved detektor. Overdraget til teknisk personale.
16:26	Baneleddet	Bygningsbrand	Brand i køkken slukket med et HT-rør. Ventileret lejligheder og overdraget skadested til skadeservice og politiet.
16:32	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:42	Howitzvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. november 2026 til kl. 08:00 den 11. november 2026

17:44	Viemosebro	Eftersyn	Brand i fedtopsamler på gasgrill. Slukket ved beredskabets ankomst.
18:41	Glentemosen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:50	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved røg fra røgelsespinde tæt på detektoren.
21:19	Mozarts Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:55	H.C. Ørsteds Vej	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret grundet rengøring (damp/støv eller lign.)
07:03	Strandgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.