DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. november 2026 til kl. 08:00 den 14. november 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:26	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:02	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign.
09:11	Frederiksborggade	Bygningsbrand	Brand i kælder slukket med et HT-rør. Skadestedet overdraget til skadeservice.
09:26	Engvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:46	Sjællandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:24	Marmorvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:29	Byvej	Assistance	Assistance til ambulancetjenesten.
10:36	Corkgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign.
10:56	Horsedammen	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
11:09	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. november 2026 til kl. 08:00 den 14. november 2026

11:12	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
11:29	Herstedøstervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:55	Niels Juels Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:55	Gamle Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:50	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
16:05	Ryesgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:28	Ottiliavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
17:51	Ryesgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:55	Lyngbyvej	Eftersyn	Eftersyn foretaget, ventilering udført.
18:27	Hannemanns Allé	Elevator stop	Tre personer hjulpet ud af elevator og overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til elevatorfirma.
18:49	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:00	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:05	Amagerbrogade	Færdselsuheld	Trafikulykke mellem to biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. Skadestedet overdraget til politiet.

DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. november 2026 til kl. 08:00 den 14. november 2026

19:53	Lygten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:45	Lygten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:45	Hillerødgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
01:18	Vermundsgade	Ild i skraldespand	Brand i affald slukket med et HT-rør,
01:21	H.C. Ørsteds Vej	Bygningsbrand	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
01:35	Frederikssundsvej	Gaslugt	Gaslugt i bygning, skadestedet sikret og målinger foretaget. Bygning ventileret. Skadestedet overdraget til forsyningsselskab.
01:40	Rødovrevej	Ild i skraldespand	Brand i container slukket med et HT-rør.
02:08	Herstedøstervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:40	Herstedøstervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:45	Egelundsvej	Færdselsuheld	Trafikulykke med en bil. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. Tre personer overdraget til ambulancetjenesten.