DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. november 2026 til kl. 08:00 den 15. november 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
09:43	Ryesgade	Brandalarm	Detektor aktiveret på grund af ild i skraldespand. Slukket og ventileret.
10:17	Hannemanns Allé	Elevatorstop	3 personer hjulpet ud af elevator.
10:31	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:52	Dannebrogsgade	Brandalarm	Detektor aktiveret på grund af ild i radio. Ventileret og overdraget til skadeservicefirma.
14:03	Sankt Peders Stræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:46	Frederikssundsvej	Assistance	Assistance til akutberedskabet.
14:54	Adelgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
15:14	Sandbjerggade	Eftersyn	Eftersyn på grund af røglugt i opgang. Ikke behov for beredskabet.
15:49	H.C. Ørsteds Vej	Eftersyn	Eftersyn på grund af røglugt i opgang. Stammede fra mindre bål udenfor.
16:01	Carl Jacobsens Vej	Elevatorstop	Elevator stop. Overdraget til tekniker.
17:02	Dronningens Tværgade	Elevatorstop	2 personer hjulpet ud af elevator.
19:20	Rødovrevej	Eftersyn	Eftersyn for benzinlugt i lejlighed, stammede fra motorcykel der lugtede i garage. Udluftet garage og vejledt beboeren.
20:15	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. november 2026 til kl. 08:00 den 15. november 2026

20:24	Ørnevej	Ild i container	Ild i træfinerplade, slukket med et HT-rør.
20:39	Kongsager	Ild i bil	Ild i bil, slukket med et HT-rør.
20:53	Skolesiden	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med håndslukker.
20:58	Enghavevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.
21:06	Havnegade	Bygningsbrand	Ild i teknikrum i kælder. Slukket og ventileret bygningen. Overdraget til skadeservicefirma.
21:24	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp.