DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. november 2026 til kl. 08:00 den 17. november 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:21	Havnegade	Bygningsbrand	Brand i eltavle samt kraftig røgspredning. Brand slukket med CO2 slukkere. Skadestedet ventileret og overdraget til skadeservice og politiet.
08:38	Sydhavns Plads	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
09:07	Bülowsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:43	Hannemanns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet linjedetektor aktiveret grundet liftarbejde.
12:12	Hanstholmvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:45	Æbeløgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:54	Guldbergs Have	First Responder	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
14:59	Amaliegade	Eftersyn	Branden slukket ved beredskabets ankomst, eftersyn foretaget.
15:10	Molestien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:15	Prøvealarm København	Ild i bil	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
16:47	Dyrlægevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:22	Kvæsthusbroen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:47	Henrik Pontoppidans Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. november 2026 til kl. 08:00 den 17. november 2026

18:23	Kulbanevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:00	Carlsgade	Mindre forurening	Mindre spild opsamlet ved brug af Absodan. Skadestedet overdraget til Dansk Miljørådgivning og Københavns Kommune.
19:47	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:42	Hermodsgade	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
21:09	Enghavevej	Brandalarm	Mindre røgudvikling fra keramikovn. Ventilering foretaget.
23:55	Postholdervej	Bygningsbrand	Mindre brand i lejlighed slukket. En person overdraget til akutberedskabet og skadestedet overdraget til politiet.
01:46	Korsdalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:28	Ågade	Færdselsuheld	Trafikuheld med 2 personbiler. Ingen personskade. Skadestedet sikret og overdraget til politiet.
07:09	Gammel Strand	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.