DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. november 2026 til kl. 08:00 den 18. november 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:43	Universitetsparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
09:04	Sluseholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:19	Stenager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
09:20	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:39	Solbjerg Have	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktivet på grund af udstødnings røg fra maskine placeret i bygningen.
09:42	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:43	Ulsøparken	First Responder	First Responder
10:33	Stenager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:34	Nordstjernevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:45	Lombardigade	Gaslugt	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
11:55	Kirkebjerg Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. november 2026 til kl. 08:00 den 18. november 2026

12:10	Rødovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:27	Vigerslevvej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
13:33	Byvej	Gasledningsbrud	Skadestedet sikret og overdraget til gasselskabet.
14:14	Dampfærgevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:28	Natalie Zahles Vej	First Responder	First Responder
15:55	Frederikssundsvej	First Responder	Beredskabet aflyst inden ankomst.
16:35	Speditørvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
17:41	Thorsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
18:14	Boltonvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:38	Frederiksberg Alle	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
19:13	Speditørvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:25	Kvæsthusbroen	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
23:00	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
01:03	Ryesgade	Brandalarm	Falsk alarm af anden årsag.

DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. november 2026 til kl. 08:00 den 18. november 2026

06:18	Sluseholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:25	Kattegatvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.