DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. november 2026 til kl. 08:00 den 19. november 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:19	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
08:35	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:58	Wilders Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:17	Stationsporten	First Responder	First Responder.
10:09	Peter Graus Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:31	Bytorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:42	Pasteursvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:48	Mitchellsgade	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
11:53	Bohrsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:55	Tornehøj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:31	Amager Strandvej	First Responder	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
13:36	Stormgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:46	Naverland	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
15:03	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. november 2026 til kl. 08:00 den 19. november 2026

15:23	Rysensteensgade	Færdselsuheld	Færdselsuheld mellem to køretøjer. Skadestedet sikret og vragdele fjernet fra kørebanen. Skadestedet overdraget til politiet.
15:39	Fadet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
15:41	Agerskovvej	Brandalarm	Falsk alarm, brandtryk aktiveret uden årsag.
16:43	Dyrlægevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:59	Sigvald Olsens Gade	Bygningsbrand	Røg lugt i opgang. Ved beredskabets ankomst viste det sig at der var tale om smeltning af stearinlys.
17:43	MTV Ø Amagermotorve-jen KM	Færdselsuheld	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
00:18	Søndre Fasanvej	Bygningsbrand	Igen brand. Skadestedet overdraget til politiet.
05:25	Toftegårds Allé	Assistance	Assistance til politi.
07:42	Peter Rørdams Vej	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
07:48	LV Nordre Ringvej KM	0	Udrykningen aflyst inden fremkomst.