DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. november 2026 til kl. 08:00 den 20. november 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:33	Læssøesgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:03	Howitzvej	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
10:10	Ny Østergade	Brandalarm	Mindre brand i en pappresser, slukket inden ankomst. Eftersyn foretaget.
10:18	Fiolstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:43	Øster Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
11:49	Emdrupvej	Færdselsuheld	To biler kørt sammen, ingen personskade. Oprydning foretaget.
13:12	Esromgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:06	Pilevangen	Bygningsbrand	Mindre brand omkring pillefyr, slukket med et HT-rør. En person overdraget til akutberedskabet.
14:26	Midlergårdsvej	Færdselsuheld	To biler kørt sammen. En person overdraget til akutberedskabet. Oprydning foretaget. Skadestedet overdraget til politiet.

DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. november 2026 til kl. 08:00 den 20. november 2026

14:41	Esther Ammundsens Vej	Springpude	Assistance til politiet.
15:18	Engager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
17:21	Naverland	Ild i bil	Ild i bil, slukket med et HT-rør.
18:19	Sankt Nikolaj Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
18:33	Skindergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
18:57	Göteborg Plads	Bygningsbrand	Mindre brand i køkken, slukket ved ankomst. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.
21:52	Borgmestervangen	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
22:12	Midtermolen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:31	Carl Nielsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. november 2026 til kl. 08:00 den 20. november 2026

22:41	Lyongade	Eftersyn	Mad var brændt på, og havde afgivet røg og lugt af brand. Fortaget eftersyn i berørte lejligheder.
00:59	Krimsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
03:01	Vallensbæk Torvevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
03:33	Kantorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. - opsamlet vand i 2 lokaler
04:31	Sundholmsvej	Brandalarm	Mindre brand i papir, slukket af sprinkleranlæg.
05:16	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
07:46	Smedestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.