DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. november 2026 til kl. 08:00 den 21. november 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:20	Grønnegårdsvej	Assistance	Assistance til EOD.
08:40	Valseholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
08:59	Søndervangsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:16	Øster Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
09:17	Granatvej	Assistance	Assistance til igangværende opgave med samarbejdspartner.
09:41	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:48	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have fra-koblet gruppen.
10:19	Hillerødgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
10:54	Frederiksberg Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have fra-koblet gruppen.
11:48	Ringager	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
11:58	Bygmestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:39	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
13:06	Sundbygårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
13:54	Carl Th. Dreyers Vej	Bygningsbrand	Brand i toppen af elevatortårn grundet kortslutning under service. Slukket med et C-rør.

DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 20. november 2026 til kl. 08:00 den 21. november 2026

14:57	Lyngbyvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:07	Landgreven	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
17:00	Ved Bellahøj Nord	Bygningsbrand	Mindre brand i køkken, Slukket med mindre slukningsmidler. Skadestedet overdraget til skadeservice.
17:16	Adelgade	Bygningsbrand	Igen brand, stearinlys blev forvekslet med flammer.
18:06	Hermodsgade	Eftersyn	Foretaget eftersyn, konstateret et lampeudtag der ikke fungerer forsvarligt. Beboer er rådet og vejledt til ikke at benytte lampe. Og kontakte en håndværker.
18:46	Sundkrogsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
21:47	Store Kannikestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
22:33	Sjælør Boulevard	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
23:24	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
00:03	Bødkerporten	Ild i bil	Brand i bil, slukket med et HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
03:24	Hovedbanegården	Færdselsuheld	Udrykningen aflyst inden fremkomst.