DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. november 2026 til kl. 08:00 den 22. november 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:24	Vanløse Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:59	Genforeningspladsen	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
10:00	Hauser Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.
12:26	Vester Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra bad.
12:28	Store Regnegade	Eftersyn	Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
12:31	Vanløse St. - Vanløse Alle	Ild i tog	Røglugt i tog, intet at bemærke. Skadestedet overdraget til Metro.
13:04	Ehlersvej	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
13:43	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:07	Øster Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:16	Kirkesvinget	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
15:34	Rantzausgade	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktivet på grund af røg fra brændeovn.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. november 2026 til kl. 08:00 den 22. november 2026

16:37	Hammelstrupvej	First Responder	First Responder
16:45	Gammel Kirkevej	Bygningsbrand	Assistance.
17:09	Gennemløbet	Færdselsuheld	Trafikulykke mellem tre biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. En person overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet.
17:32	Silkegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
17:32	Oehlenschlægersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:47	Gammel Kongevej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
18:42	Dagøgade	Elevatorstop	En person hjulpet ud fra elevator.
18:59	Nygårds Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
00:12	Masnedøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:36	Asminderødgade	Eftersyn	Mindre vandskade fra varmtvandsrør afhjulpet.