DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. november 2026 til kl. 08:00 den 24. november 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
09:16	Raffinaderivej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
09:52	Franciska Clausens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
10:31	Bryggergade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
10:38	Randbølvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:28	Glentevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:34	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:42	Kompagnistræde	Eftersyn	Foretaget eftersyn for en mistænkelig lugt, intet at bemærke.
11:59	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
13:39	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:55	Frederikssundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
16:12	Nørrebro Vænge	Bygningsbrand	Ild i vasketøj, slukket før beredskabets ankomst. Ventileret og overdraget til skadeservice.
17:38	Peder Lykkes Vej	Bygningsbrand	Foretaget eftersyn, ikke behov for beredskabet.
18:31	Constantin Hansens Gade	Assistance	Vandindtrængning gennem loft. Overdraget til skadeservice.
18:32	Rolighedsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. november 2026 til kl. 08:00 den 24. november 2026

19:37	Irmingersgade	Gaslugt	Eftersyn på grund af mulig gaslugt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
19:37	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
20:29	Stærevej	First Responder	First Responder.
21:08	Islev Have	Ild i bil	Ild i varevogn og personbil, slukket med C-rør og HT-rør.
22:41	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:01	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:45	M Bechs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:05	Pommernsgade	Brandalarm	Detektor aktiveret på grund af røgudvikling fra tørretumbler. Slukket med CO2-slukker og ventileret.
07:20	Husum Vænge	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
07:41	Holbækmotorvejen	Færdselsuheld	Trafikulykke med 1 personbil impliceret. Sikring af skadestedet og rydning af kørebanen.