DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. november 2026 til kl. 08:00 den 25. november 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:15	Stokhusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os.
09:17	Niels Hemmingsens Gade	Eftersyn	Foretaget eftersyn i forbindelse med ammoniaklugt, viste sig at stamme fra et defekt køleskab.
09:43	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:29	Amalienborg Slotsplads	Bygningsbrand	Anmeldelse om røglugt, foretaget eftersyn på samtlige etager, uden noget at bemærke. Overdraget skadestedet til politiet.
11:21	Grønnemose Allé	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
11:42	Kirketoften	First Responder	First Responder.
11:53	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet linjedetektor aktiveret grundet liftarbejde.
12:39	Ernie Wilkins Vej	Eftersyn	Foretaget eftersyn af parkeringskælder i forbindelse med benzinlugt.
12:58	Kastellet	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
13:08	Vallensbækvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. november 2026 til kl. 08:00 den 25. november 2026

13:30	Solbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
13:54	Vestergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
15:19	Burgundyvej	First Responder	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
15:57	Gildbrovej	Bygningsbrand	Brand i lejlighed, slukket med et HT-rør. Eftersyn foretaget af etageadskillelse, intet at bemærke. Efterfølgende overdraget skadestedet til politiet og skadeservice.
16:53	Jernbanegade	Gaslugt	Gaslugt i bygning, foretaget eftersyn og konstateret en utæt gasflaske. Udluftet bygningen og bragt gasflasken ud i det fri.
17:13	Adelgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:08	Kong Georgs Vej	Ild i bil	Brand i personbil med brandspredning til to yderligere. Slukket branden og efterfølgende overdraget skadestedet til politiet.
18:28	Vigerslevvej	Ild i container	Mindre brand i affald og plankeværk, slukket med et HT-rør.
18:36	Hedemarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:55	Dirch Passers Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
19:08	Linnésgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. november 2026 til kl. 08:00 den 25. november 2026

19:54	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
20:00	Tranehavegård	Bygningsbrand	Røglugt i opgang. Foretaget eftersyn af elevator og skakt, intet at bemærke.
20:08	Molestien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:17	Røsågade	Bygningsbrand	Mindre brand på altan, slukket ved beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn for brandspredning til bygningen, intet at bemærke. Overdraget skadestedet til politiet.
21:29	Sundparken	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
21:42	Rådhuspladsen	Ild i skraldespand	Røg fra skraldespand i det fri. Slukket inden beredskabets ankomst.
23:07	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
23:45	Gammel Kongevej	Brandalarm	Blind alarm grundet brud på sprinkleranlæg. Overdraget til kontaktperson.
02:26	Betty Nansens Alle	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
06:38	Klausdalsbrovej	Eftersyn	Assistance til Beredskab Øst.
07:52	Valhøjs Alle	Assistance	Assistance til Akutberedskabet og politiet.