DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. november 2026 til kl. 08:00 den 27. november 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:28	Frederiksberg Alle	Ild i skraldespand	Brand i skraldespand, slukket med et HT-rør.
08:39	Toldbodgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
09:29	Kobbelvænget	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:40	Classensgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
09:44	Bryghuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
10:17	Jagtvej	Færdselsuheld	Færdselsuheld mellem to køretøjer. Skadestedet sikret og vragdele fjernet fra kørebanen. Skadestedet overdraget til politiet.
10:30	Raffinaderivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:56	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:08	Hvidovrevej	Eftersyn	Eftersyn for mærkelig lugt, strømpeforring af kloak var årsagen til lugten.
11:26	Kastrupvej	Bygningsbrand	Brand i gryde på komfur, slukket ved ankomst.
11:50	Dalgas Have	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:20	Hermodsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:02	Strandgade	Eftersyn	Gaslugt i bygning, intet fundet.
13:29	Knippelsbrogade	Brandalarm	Brandalarm udløst for evakuering pga. mistanke om gasudslip i bygning. Intet at bemærke.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. november 2026 til kl. 08:00 den 27. november 2026

13:53	Christians Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
14:22	Vedelavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:41	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:49	Vedelavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:28	Plovheldvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
16:49	Storkens Kvt	Serviceopgave	Serviceopgave.
16:50	Islelund	Eftersyn	Oplader antændt på komfur, røgfyldt lejlighed. Foretaget eftersyn og udluftning. Skadestedet overdraget til skadeservice.
16:54	C.F. Richs Vej	Assistance	Assistance til akutberedskabet.
17:04	Rued Langgaards Vej	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
17:33	Tirsbækvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:28	Tagensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:49	Rolighedsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
19:09	Edisonsvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.

DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. november 2026 til kl. 08:00 den 27. november 2026

19:31	Brøndby Haveby Afd 3	Færdselsuheld	Færdselsuheld mellem to køretøjer. Skadestedet sikret og vragdele fjernet fra kørebanen. Skadestedet overdraget til politiet.
19:34	Glentemosen	First Responder	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
19:47	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
19:54	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:54	Rued Langgaards Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:01	Jacobys Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
21:33	Guldbergsgade	Eftersyn	Eftersyn grundet røglugt i opgang. Fundet glemt gryde på komfur.
22:59	Rosengade	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktivet på grund af brand på værelse. Slukket med slangevinde, bygningen ventileret. Skadestedet overdraget til skadeservice.
00:21	Kraftværksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:22	Frederiksberg Runddel	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.