DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. november 2026 til kl. 08:00 den 28. november 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:19	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:12	Tøndergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:56	Ørnemosen	Eftersyn	Brand i litium batteri, slukket ved beredskabets ankomst.
10:00	Løvstikkevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:04	Rørholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:23	Storetorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:05	Griffenfeldsgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
12:08	Jydeholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
12:39	Jydeholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.

DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. november 2026 til kl. 08:00 den 28. november 2026

13:47	Landgreven	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:47	Mutzuvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:06	Tagensvej	Eftersyn	Overophedet elinstallation. Termograferet installationer uden fund.
14:40	Center Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:43	Horsedammen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. Eftersyn foretaget.
14:59	Landgreven	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
15:22	Bryghuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:27	Wilkensvej	Bygningsbrand	Mad brændt på. Ingen indsats for beredskabet
16:24	Hørhusvej	Bygningsbrand	Røg i lejlighed grundet røgelsespinde.

DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. november 2026 til kl. 08:00 den 28. november 2026

17:23	Prinsessegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
17:42	Nygårds Plads	Elevatorstop	Personer hjulpet ud af elevator.
18:08	Nordre Frihavnsgade	Bygningsbrand	Brand i gas-tørretumbler i vaskeri. Slukket med C/D udlægning og ventileret. En tilskade-kommen overdraget til Akutberedskabet. Overdraget skadested til skadeservice og politiet.
18:46	Drejervej	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
18:46	Drejervej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
18:47	Stærevej	Bygningsbrand	Brand i køkken slukket med C/D udlægning. Ventileret og overdraget skadested til skade-service og politiet.
18:54	Vandkunsten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:54	Gammel Køge Landevej	Bygningsbrand	Falsk alarm, idet lysskær fra stearinlys var forvekslet med brand.
20:46	Støberigade	Eftersyn	Røglugt i beboelse. Eftersyn foretaget uden fund.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. november 2026 til kl. 08:00 den 28. november 2026

21:30	Store Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
21:48	Skråningen	Bygningsbrand	Skorstens brand i villa. Fejet skorsten og ventileret bolig. Overdraget skadested til bygningsejer.
22:04	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp fra rengøring.
23:20	Brydes Allé	First Responder	First Responder
23:43	Thorupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:32	Gymnasievej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:25	Thorupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:12	Østbrovej	Eftersyn	Aktiv røgmelder. Eftersyn foretaget, teknisk fejl.