DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. november 2026 til kl. 08:00 den 4. november 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
08:58	Ragnagade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
09:15	Ragnagade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:10	Rødovrevej	Eftersyn	Mindre brand i affald slukket ved beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget.
11:13	Rebslagervej	Assistance	Assistance til akutberedskabet.
11:27	H.C. Ørsteds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:13	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra rengøringsarbejde tæt på detektoren.
12:56	Heimdalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:57	Kornerupvej	First Responder	First Responder
15:01	Buskager	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
15:16	Roskildevej	Mindre forurening	Trafikuheld mellem 3 køretøjer. Ingen personskade. Oprydning foretaget og skadestedet sikret.
15:29	Jens Munks Gade	Eftersyn	Eftersyn foretaget – intet af beredskabsmæssig interesse.
18:17	Howitzvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
18:21	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. november 2026 til kl. 08:00 den 4. november 2026

18:49	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Mindre brand konstateret og slukket med et HT-rør. Ventilering foretaget og skadestedet sikret og overdraget til skadeservice.
19:43	Dronningens Tværgade	Eftersyn	Blind alarm. Røg fra en skorsten.
20:01	Rødovrevej	Ild i container	Mindre brand slukket med et HT-rør.
22:08	Mitchellsgade	Brandalarm	Mindre brand i en eltavle, slukket ved ankomst. Skadestedet sikret og overdraget til politiet.
22:17	Taastrupgårdsvej	Bygningsbrand	Mindre brand i lejlighed. Brand slukket og skadestedet sikret og overdraget til skadeservice.
06:27	Vesterbrogade	Eftersyn	Assistance til politiet.
07:47	Prinsesse Maries Alle	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret grundet håndværkeres arbejde.