DØGNRAPPORT

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 31. oktober 2026 til kl. 08:00 den 1. november 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
09:40	Svendborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon
11:44	Omøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:47	Oehlenschlægersgade	Assistance	Beredskabet aflyst inden ankomst.
11:54	Ewaldsensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
14:01	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
14:33	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
14:33	Kisumparken	Eftersyn	Eftersyn foretaget, brandtryk retableret.
14:56	Troels-Lunds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:11	Brøndby Strand Centrum	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
16:28	Præstemosen	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
18:18	Havnegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 31. oktober 2026 til kl. 08:00 den 1. november 2026

18:29	Gammel Køge Landevej	Bygningsbrand	Brand i lejlighed slukket med et HT-rør. En person overdraget til akutberedskabet. Skadestedet overdraget til skadeservice.
19:07	Ruten	Bygningsbrand	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
20:29	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign.
21:53	Posten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
22:23	Stærevej	Bygningsbrand	Brand i lejlighed slukket med et HT-rør. Skadestedet overdraget til skadeservice.
22:24	Sydhavnsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
03:38	Havnegade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
04:02	Vesterbrogade	Gaslugt	Skadestedet sikret og overdraget til gasfirma.
04:52	Nedertoften	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke
06:11	Vesterbrogade	Gaslugt	Skadestedet sikret og overdraget til gasfirma.